

クリーンセンターしらさぎ敷地境界空間放射線量測定結果(平成25年度)

(単位 : マイクロシーベルト/時)

測定日	測定機器	測定高	測定場所(別途地図参照)								
			① 敷地東側	② 敷地北側	③ 敷地西側	④ 敷地南側	⑤ 灰出し室前	⑥ 持込ごみ受付付近集水桝	⑦ しらさぎ入口門付近集水桝	⑧ 敷地北西・工場棟玄関前	⑨ 敷地北東・誘引送風機室前
4月20日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.114	0.129	0.129	0.126	0.111	0.193	0.189	0.106	0.113
		100cm	0.089	0.102	0.115	0.124	0.096	0.130	0.121	0.103	0.100
4月27日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.108	0.140	0.116	0.102	0.135	0.163	0.168	0.102	0.158
		100cm	0.095	0.113	0.119	0.076	0.103	0.127	0.132	0.093	0.115
5月18日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.130	0.113	0.123	0.100	0.138	0.190	0.173	0.108	0.097
		100cm	0.118	0.115	0.126	0.096	0.115	0.151	0.140	0.101	0.097
5月25日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.129	0.118	0.117	0.120	0.123	0.212	0.165	0.108	0.109
		100cm	0.091	0.097	0.122	0.106	0.103	0.124	0.134	0.088	0.094
6月1日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.098	0.105	0.105	0.087	0.121	0.156	0.149	0.116	0.109
		100cm	0.099	0.113	0.120	0.098	0.116	0.147	0.138	0.105	0.100
6月8日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.120	0.113	0.116	0.126	0.114	0.196	0.171	0.100	0.121
		100cm	0.101	0.106	0.110	0.098	0.118	0.139	0.134	0.076	0.099
6月15日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.101	0.120	0.109	0.095	0.105	0.138	0.176	0.106	0.131
		100cm	0.089	0.107	0.105	0.088	0.098	0.104	0.126	0.099	0.114
6月22日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.122	0.135	0.142	0.118	0.112	0.173	0.199	0.116	0.127
		100cm	0.094	0.123	0.123	0.108	0.087	0.126	0.118	0.113	0.106
6月29日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.115	0.099	0.104	0.117	0.102	0.145	0.159	0.089	0.099
		100cm	0.115	0.102	0.121	0.134	0.097	0.142	0.132	0.101	0.125
7月 6日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.129	0.133	0.100	0.118	0.117	0.194	0.160	0.099	0.124
		100cm	0.092	0.117	0.098	0.097	0.096	0.129	0.125	0.086	0.107
7月13日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.110	0.146	0.100	0.085	0.114	0.172	0.149	0.083	0.139
		100cm	0.095	0.119	0.102	0.095	0.088	0.120	0.104	0.104	0.114
7月20日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.113	0.114	0.101	0.088	0.110	0.159	0.142	0.112	0.125
		100cm	0.093	0.103	0.093	0.079	0.098	0.108	0.116	0.101	0.094
7月27日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.091	0.111	0.104	0.097	0.100	0.178	0.143	0.090	0.119
		100cm	0.103	0.104	0.128	0.100	0.100	0.131	0.126	0.091	0.106
8月 3日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.103	0.147	0.112	0.096	0.101	0.157	0.169	0.112	0.124
		100cm	0.108	0.113	0.124	0.110	0.078	0.124	0.144	0.090	0.134

クリーンセンターしらさぎ敷地境界空間放射線量測定結果(平成25年度)

(単位 : マイクロシーベルト/時)

測定日	測定機器	測定高	測定場所(別途地図参照)								
			① 敷地東側	② 敷地北側	③ 敷地西側	④ 敷地南側	⑤ 灰出し室前	⑥ 持込ごみ受付付近集水桝	⑦ しらさぎ入口門付近集水桝	⑧ 敷地北西・工場棟玄関前	⑨ 敷地北東・誘引送風機室前
8月10日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.083	0.119	0.100	0.095	0.101	0.169	0.153	0.104	0.149
		100cm	0.106	0.120	0.115	0.098	0.108	0.128	0.136	0.106	0.123
8月17日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.105	0.133	0.124	0.098	0.114	0.163	0.166	0.111	0.106
		100cm	0.110	0.137	0.138	0.112	0.106	0.144	0.141	0.103	0.132
8月24日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.103	0.121	0.086	0.109	0.108	0.176	0.155	0.110	0.142
		100cm	0.086	0.105	0.080	0.104	0.092	0.112	0.108	0.093	0.112
8月31日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.111	0.106	0.112	0.113	0.114	0.203	0.167	0.106	0.106
		100cm	0.088	0.097	0.089	0.092	0.080	0.121	0.110	0.080	0.106
9月 7日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.099	0.123	0.124	0.098	0.098	0.152	0.153	0.099	0.116
		100cm	0.115	0.135	0.134	0.107	0.103	0.123	0.133	0.104	0.108
9月14日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.108	0.118	0.098	0.114	0.116	0.186	0.159	0.095	0.101
		100cm	0.096	0.103	0.107	0.107	0.086	0.114	0.105	0.095	0.092
9月21日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.117	0.134	0.091	0.096	0.107	0.127	0.162	0.102	0.139
		100cm	0.100	0.114	0.074	0.069	0.092	0.098	0.116	0.095	0.113
9月28日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.088	0.102	0.082	0.096	0.114	0.155	0.143	0.085	0.110
		100cm	0.113	0.118	0.109	0.111	0.121	0.138	0.130	0.095	0.095
10月12日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.098	0.102	0.079	0.083	0.091	0.124	0.145	0.090	0.101
		100cm	0.109	0.103	0.093	0.103	0.098	0.112	0.138	0.101	0.112
10月19日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.094	0.095	0.085	0.090	0.094	0.154	0.126	0.080	0.079
		100cm	0.101	0.122	0.110	0.123	0.103	0.130	0.114	0.085	0.089
11月2日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.113	0.127	0.109	0.081	0.123	0.136	0.143	0.152	0.124
		100cm	0.083	0.091	0.090	0.070	0.112	0.100	0.103	0.098	0.100
11月30日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.093	0.108	0.070	0.086	0.099	0.144	0.139	0.085	0.094
		100cm	0.097	0.110	0.094	0.096	0.101	0.128	0.116	0.104	0.091
12月21日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.100	0.121	0.098	0.096	0.089	0.160	0.141	0.074	0.104
		100cm	0.087	0.080	0.076	0.077	0.074	0.096	0.098	0.071	0.085
1月25日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.095	0.117	0.114	0.114	0.106	0.171	0.142	0.067	0.095
		100cm	0.081	0.097	0.099	0.088	0.081	0.104	0.109	0.066	0.085

クリーンセンターしらさぎ敷地境界空間放射線量測定結果(平成25年度)

(単位 : マイクロシーベルト/時)

測定日	測定機器	測定高	測定場所(別途地図参照)								
			① 敷地東側	② 敷地北側	③ 敷地西側	④ 敷地南側	⑤ 灰出し室前	⑥ 持込ごみ受付付近集水桝	⑦ しらさぎ入口門付近集水桝	⑧ 敷地北西・工場棟玄関前	⑨ 敷地北東・誘引送風機室前
2月22日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.076	0.107	0.115	0.062	0.080	0.123	0.139	0.084	0.105
		100cm	0.081	0.126	0.111	0.067	0.083	0.108	0.113	0.086	0.115
3月8日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.096	0.108	0.100	0.099	0.092	0.136	0.117	0.064	0.091
		100cm	0.090	0.087	0.068	0.083	0.081	0.116	0.114	0.066	0.069

※ 数値については、1地点5回測定値の平均値とする。