排ガスの放射能測定結果について

クリーンセンターしらさぎ(ごみ焼却施設)の煙突から排出される排ガスに関する 放射性ヨウ素及び放射性セシウムは、測定の結果、各試料共に全て不検出でした。

測定機関:東京テクニカル・サービス株式会社

(1) 1系焼却炉

試料名	試料採取日	項		単位	測定結果
焼却炉 煙突 (ろ紙部)	R4. 7. 4	放射性ヨウ素	131	Bq∕m³ N	不検出
		放射性セシウム	134	Bq/m³ N	不検出
			137	Bq/m³ N	不検出
			計	Bq/m³ N	不検出
焼却炉 煙突 (ドレン部)	R4. 7. 4	放射性ヨウ素	131	Bq/m³ N	不検出
		放射性セシウム	134	Bq/m³ N	不検出
			137	Bq/m³ N	不検出
			計	Bq/m³ N	不検出
焼却炉 煙突 (活性炭部)	R4. 7. 4	放射性ヨウ素	131	Bq/m³ N	不検出
		放射性セシウム	134	Bq/m³ N	不検出
			137	Bq/m³ N	不検出
			計	Bq/m³ N	不検出