

クリーンセンターしらさぎ敷地境界空間放射線量測定結果(令和4年度)

(単位 : マイクロシーベルト/時)

測定日	測定機器	測定高	測定場所(別途地図参照)								
			① 敷地東側	② 敷地北側	③ 敷地西側	④ 敷地南側	⑤ 灰出し室前	⑥ 持込ごみ受付付近集水柵	⑦ しらさぎ入口門付近集水柵	⑧ 敷地北西・工場棟玄関前	⑨ 敷地北東・誘引送風機室前
4月14日(木曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.052	0.056	0.053	0.051	0.060	0.058	0.078	0.059	0.054
		100cm	0.050	0.056	0.051	0.048	0.057	0.061	0.072	0.061	0.059
5月12日(木曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.041	0.054	0.049	0.045	0.046	0.060	0.067	0.054	0.055
		100cm	0.041	0.060	0.055	0.041	0.047	0.054	0.058	0.059	0.061
6月11日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.026	0.054	0.050	0.053	0.051	0.051	0.074	0.060	0.049
		100cm	0.037	0.053	0.051	0.044	0.048	0.060	0.052	0.055	0.040
7月9日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.051	0.060	0.046	0.055	0.039	0.064	0.060	0.060	0.041
		100cm	0.035	0.058	0.056	0.052	0.059	0.057	0.057	0.067	0.047
8月11日(木曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.032	0.053	0.047	0.048	0.055	0.060	0.066	0.063	0.056
		100cm	0.035	0.060	0.052	0.052	0.054	0.058	0.060	0.054	0.049
9月10日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.039	0.064	0.057	0.037	0.060	0.074	0.066	0.067	0.047
		100cm	0.038	0.062	0.057	0.035	0.065	0.065	0.065	0.070	0.049
10月19日(水曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.044	0.054	0.056	0.044	0.058	0.067	0.065	0.060	0.054
		100cm	0.035	0.051	0.053	0.044	0.056	0.061	0.058	0.050	0.046
11月12日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.073	0.073	0.069	0.054	0.054	0.073	0.071	0.059	0.046
		100cm	0.066	0.066	0.055	0.051	0.043	0.069	0.059	0.056	0.040
12月3日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.063	0.070	0.072	0.056	0.069	0.068	0.085	0.062	0.066
		100cm	0.060	0.060	0.078	0.050	0.070	0.056	0.076	0.049	0.062
1月7日(土曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.066	0.048	0.048	0.045	0.060	0.057	0.059	0.056	0.053
		100cm	0.068	0.058	0.048	0.049	0.051	0.059	0.057	0.053	0.060
2月15日(水曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.066	0.061	0.063	0.056	0.064	0.057	0.083	0.063	0.054
		100cm	0.058	0.059	0.052	0.053	0.060	0.054	0.061	0.062	0.055
3月12日(日曜日)	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm	0.058	0.055	0.045	0.053	0.057	0.065	0.067	0.066	0.051
		100cm	0.053	0.052	0.043	0.048	0.055	0.061	0.062	0.055	0.045
	Mr.Gamma A2700 クリアパルス製	50cm									
		100cm									

※ 数値については、1地点5回測定値の平均値とする。